

**GODKENDELSESINDEHAVER:**


Gottfred Petersen A/S  
Langelandsvej 15  
5500 Middelbart  
Telefon: +45 63 41 12 66  
Telefax: +45 63 41 12 41  
Internet: [www.gottfred.dk](http://www.gottfred.dk)

**Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:**  
**Fordelerrør til PE og PEX-rør i brugsvands- og**  
**varmevandsinstallation**  
**GP FORDELERRØR**  
**dim. 3/4" x 15 mm, 2, 3 og 4 vejs**

**FABRIKAT:**

Gottfred Petersen A/S, Danmark

**MÆRKNING:**

- Fabrikantmærke: GP fordelerrør
  - Dimension
  - Antal tilslutninger
- På emballage:
- Godkendelsesnummer
  - Godkendelsesmærke: 

**KVALITETSKONTROL:**

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**

Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa.

For rør i bygning skal samlingerne være udskiftelige og anbragt, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.

Fordelerrøret må kun anvendes i brugsvands- og varmvandsinstallationer til samling af flere PE eller PEX-rør med 3/4" forsyningsrør.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

Installationen skal udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.

Samlingen udføres i øvrigt i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens monteringsvejledning.

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**

Udførelse	Fordelerrøret består af fordelerrør samt rørstuds, omløbermøtrikker og klemringe.
Materiale	Fordelerrør, omløbermøtrik, rørstuds og klemring er af messing, type CW617N. O-ringe på rørstuds er gummipakning.
Dimension	3/4" RG x 15 mm 2, 3 eller 4 tilslutninger Klemmeringskobling til 15 mm PE eller PEX-rør.